

DETERMINAZIONE ITS_022-22/11/2019-212**Autorizzazione a contrarre per predisposizione alimentazione elettrica CED mediante trattativa diretta - 6.2-2019-463****Premesse**

- l'acquisto del nuovo sistema mainframe ≈ 14 e la necessità di posizionarlo in opera richiede la stesura di nuove linee elettriche verso il rack. Il carico elettrico necessario alla corretta alimentazione del sistema non permette, infatti, l'utilizzo delle linee elettriche già disponibili

Si propone di affidare a Bertolini OCEA il servizio per l'allacciamento del sistema, in quanto è stato manutentore dell'attuale impianto elettrico del Data Center e delle cabine elettriche.

Oggetto

Fornitura e posa in tubazioni predisposte, di linee in cavo non propagante l'incendio tipo FG70R 0,6/1 KV e fornitura e posa in opera di allaccio per macchina realizzato con scatola di derivazione in alluminio con morsetti e pressacavi.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: perché inferiore a 40k€

Durata

2 giorni dalla sottoscrizione.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo AEGES 2019

acquisto non coperto da contratto attivo

Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD
(Analisi comparativa delle soluzioni.):

NO: fornitura di impianti elettrici.

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negoziata senza pubbl.Bando)

Modalità di acquisizione: Altro

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Consulenze: -

Tipologia contrattuale: -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Modico valore

Riferimenti normativi: Art. 21 c.4 L.P. 23/1990-valore trat.diretta

Fornitore individuato[se trattativa diretta]

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Bertolini OCEA impianti srl	Viale Caproni, 9, 38068 Rovereto TN		info@bertoliniocea.it

Motivazioni scelta del fornitore[se trattativa diretta]: il servizio sarà erogato dal fornitore che è stato manutentore dell'attuale impianto elettrico, a garanzia della qualità e sicurezza degli interventi pianificati, in quanto ha le competenze tecniche necessarie maturate nella gestione del servizio anche nel breve periodo.

Corrispettivi proposti/Base d'asta

Il valore della fornitura è pari a € 1.620,00, al netto di IVA.

Congruità economica

il costo del servizio è in linea con i prezzi praticati negli interventi precedenti..

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI** **NO**

Cauzione provvisoria **SI** **NO**

Cauzione definitiva **SI** **NO**

Rischi di natura interferenziale:

no (assenza di rischi interferenziali)

Condizioni contrattuali:

condizioni generali di acquisto

altre condizioni proposte: offerta del fornitore

Modalità di fatturazione: *posticipato a conclusione intervento*

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

II DIRETTORE TECNICO

DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'affidamento a trattativa diretta per la predisposizione alimentazione elettrica CED a Bertolini OCEA impianti srl per un importo di Euro 1.620,00, al netto di I.V.A, alle condizioni contenute nella presente determinazione;

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Allegati: -

Dott. Giannantonio Farace

Responsabile del Procedimento	
	Ing. Vittorio Giacomelli
Il Direttore/Dirigente	
	Dott. Giannantonio Farace
Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni

**Il Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo**

Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile

Dott. Franco Segata